Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«26» сентября 2023 г., 23240061000207854504
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихорецкого района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» марта 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2402/028-23/1-П/АВП
(дата и время составления акта)

г .Тихорецк, ул. Энгельса, 76А
(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 08 » февраля 2024 г., № 2402/028-23/1-П/РВП, учетный номер проверки 23240061000207854504.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1. Бондаренко Виталина Сергеевна – инспектор ОНД и ПР Тихорецкого района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Тихорецкого района по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1. Тесленко Сергей Владимирович - Старший инженер исследовательских и испытательных работ
2. Хахалев Кирилл Юрьевич - Старший инженер исследовательских и испытательных работ
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. край Краснодарский, р-н Тихорецкий ст-ца.Архангельская ул Советская 175
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 2354005930, адрес регистрации юридического лица: 352117, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ТИХОРЕЦКИЙ, СТАНИЦА АРХАНГЕЛЬСКАЯ, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 175
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «26» февраля 2024 года, 11 час. 00 мин.
по «04» марта 2024 года, 10 час. 30 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.
по "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «26» февраля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «04» марта 2024 года, 10 час. 20 мин.

по месту: край Краснодарский, р-н Тихорецкий, ст-ца Архангельская, ул Советская, Дом 175

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 04.03.2024 №1

2) испытание

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «26» февраля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «26» февраля 2024 года, 13 час. 00 мин.

по месту: край Краснодарский, р-н Тихорецкий, ст-ца Архангельская, ул Советская, Дом 175

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол испытания от 26.02.2024 №147-20-2-23

3) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «26» февраля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «26» февраля 2024 года, 13 час. 00 мин.

по месту: край Краснодарский, р-н Тихорецкий, ст-ца Архангельская, ул Советская, Дом 175

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 26.02.2024 №148-20-2-23

4) отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «26» февраля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «26» февраля 2024 года, 13 час. 00 мин.

по месту: край Краснодарский, р-н Тихорецкий, ст-ца Архангельская, ул Советская, Дом 175

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол отбора проб (образцов) от 26.02.2024 №147-20-2-23

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Документы по проведению не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, находящихся в здании
2. Договор проведения регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) имеющихся систем противопожарной защиты зданий, сооружений (системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара). Регламент технического обслуживания указанных систем
3. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность
4. Техническая документация на имеющиеся системы противопожарной защиты здания (системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем
5. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
6. Инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта
7. Декларация пожарной безопасности.
8. Документы, заполняемые по результатам периодических проверок огнетушителей
9. Документы, подтверждающие обучение работников мерам пожарной безопасности (порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности организации; документы о квалификации; программа проведения вводного противопожарного инструктажа; программа проведения первичного противопожарного инструктажа; журнал учёта противопожарных инструктажей)
10. Документация, подтверждающая дублирование сигналов систем пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны
11. Документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица.
12. Документы, подтверждающие категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны
13. Перечень помещений, защищаемых установками противопожарной защиты
14. Протоколы эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности
16. План эвакуации людей при пожаре

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения согласно нормам (на объекте установлены углекислотные огнетушители, не предназначенные для тушения твердых веществ и материалов). Место выявления нарушения: здание жилого корпуса №1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 60, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

2. Среднее значение проведенных замеров уровня звука сигнализации менее 75 Дб. Место выявления нарушения: здание жилого корпуса №1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

3. Автоматический контроль целосности линии связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами) частично пуступает световая и звуковая сигнализация на ППКП. Место выявления нарушения: здание жилого корпуса №1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки : 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол инструментального обследования от 26.02.2024 №148-20-2-23
2. протокол отбора проб (образцов) от 26.02.2024 №147-20-2-23
3. протокол испытания от 26.02.2024 №147-20-2-23
4. протокол осмотра от 04.03.2024 №1
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Краснодарский, р-н Тихорецкий ст-ца.Архангельская ул Советская 175)
6. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Краснодарский, р-н Тихорецкий ст-ца.Архангельская ул Советская 175)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся *доказательствами нарушения обязательных требований)*

Инспектор ОНД и ПР Тихорецкого района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Тихорецкого района по пожарному надзору) Бондаренко Виталина Сергеевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B21A08540EE6D2FF55CC70082CE98BFD
Владелец: Бондаренко Виталина Сергеевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Бондаренко Виталина Сергеевна - Инспектор ОНД и ПР Тихорецкого района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Тихорецкого района по пожарному надзору), телефон: 88619672101, e-mail: v.bondarenko@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Директор Сорокова Наталья Валерьевна

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода